

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ABRIL DE 2025


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	47	53	49	40	73	200 µgr/l
Boro	0,4	0,2	0,2	0,5	<0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,7	0,6	0,7	0,6	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	837	1072	1148	562	426	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	21,5	23,2	17,9	19,2	19,0	(n.a.) °C
pH	7,5	8,3	8,0	8,3	8,2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0,5	<0,3	0,3	0,3	<0,3	4 NTU
Cloruro	145	128	157	125	10	250 mg/l
Fluoruro	0,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	163,8	169,4	186,0	74,8	231,7	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	6	8	<1	6	50 mg/l
Calcio	62	77	109	47	64	(n.a.) mg/l
Sulfato	249	212	312	17	45	500 mg/l
Sodio	86	75	97	77	7	200 mg/l
Indice Langelier	0,6	0,6	0,7	0,1	0,9	(n.a.) --
Oxidabilidad	0,8	0,9	<0,5	1,3	1,6	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	6	2	9	4	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	21	9	24	28	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	1	<1	3	1	13	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	17	7	21	15	3	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	45	17	56	48	22	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	267	345	481	191	261	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	28	35	51	18	25	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	<0,08	0,12	0,19	<0,08	<0,08	0.7 mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



P01: Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zaráiche, Alquerías.

P02: Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).

P03: Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.

P04: Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.

P05: Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrin, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinás mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).