

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JUNIO DE 2025


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	53	104	72	70	55	200 µgr/l
Boro	0,1	0,1	0,1	0,6	<0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	24	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,6	0,6	0,7	1,0	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	773	927	930	934	430	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	29,8	28,5	28,7	28,2	26,0	(n.a.) °C
pH	7,9	7,9	7,9	8,1	8,1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0,5	0,3	0,5	<0,3	<0,3	4 NTU
Cloruro	102	123	136	140	12	250 mg/l
Fluoruro	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	164,7	186,7	180,4	89,7	218,6	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	6	6	2	6	50 mg/l
Calcio	89	84	115	48	54	(n.a.) mg/l
Sulfato	267	321	340	125	41	500 mg/l
Sodio	52	66	90	86	6	200 mg/l
Indice Langelier	0,5	0,3	0,8	0,2	0,9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	11	2	16	6	4	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	8	2	34	20	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	5	1	3	1	10	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	17	6	42	17	2	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	40	11	42	44	17	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	5	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	360	349	502	194	232	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	34	34	52	18	24	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	0,14	<0,08	0,24	0,18	0,12	0.7 mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



- P01:** Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zairaiche, Alquerías.
- P02:** Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).
- P03:** Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.
- P04:** Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.
- P05:** Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrín, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinás mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).