

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	88	71	79	74	48	200 µgr/l
Boro	0,3	0,2	0,4	0,5	<0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,9	0,8	0,6	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	2.0 mg/l
Conductividad	703	860	646	819	393	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22,6	22,9	23,2	22,7	19,7	(n.a.) °C
pH	7,4	8,2	8,1	8,2	8,2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0,3	0,4	0,3	<0,3	0,4	4 NTU
Cloruro	103	111	104	128	10	250 mg/l
Fluoruro	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	131,9	147,2	115,8	102,4	213,5	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	1	2	3	1	6	50 mg/l
Calcio	48	48	92	36	42	(n.a.) mg/l
Sulfato	115	150	128	125	31	500 mg/l
Sodio	53	42	53	47	4	200 mg/l
Indice Langelier	0,3	0,3	0,5	0,0	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	0,6	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	4	17	7	3	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	5	26	31	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	1	12	2	<1	12	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	17	16	19	14	2	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	52	50	54	49	19	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	8	<1	<1	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	197	236	387	197	171	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	19	23	38	18	16	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	<0,08	0,12	0,11	0,49	0,14	0.7 mg/l
Potasio	3	4	3	6	<1	(n.a.) mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



- P01:** Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zairaiche, Alquerías.
- P02:** Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).
- P03:** Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.
- P04:** Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.
- P05:** Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrin, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinaz mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).