

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2025**


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	75	95	70	55	48	200 µgr/l
Boro	0,5	0,1	0,4	0,7	<0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	15	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2.0 mg/l
Conductividad	739	868	760	521	394	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17,7	16,7	17,9	19,5	17,8	(n.a.) °C
pH	8,2	8,2	8,2	8,7	8,1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	4 NTU
Cloruro	129	88	119	146	10	250 mg/l
Fluoruro	0,1	0,2	0,2	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	98,9	161,4	122,5	81,3	213,5	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	1	2	2	1	6	50 mg/l
Calcio	51	97	69	51	42	(n.a.) mg/l
Sulfato	114	279	171	84	31	500 mg/l
Sodio	77	48	66	87	4	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	2	15	7	3	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	7	27	17	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	9	2	<1	12	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	14	18	18	10	2	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	51	49	54	29	19	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	1	<1	<1	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	205	406	277	202	171	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	19	40	26	18	16	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	0,11	<0,08	0,14	0,20	0,14	0.7 mg/l
Potasio	3	4	5	6	<1	(n.a.) mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



- P01:** Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zairaiche, Alquerías.
- P02:** Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).
- P03:** Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.
- P04:** Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.
- P05:** Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrín, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinaz mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).