

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ENERO DE 2026


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	67	52	63	56	51	200 µgr/l
Boro	0,1	0,2	0,2	0,6	<0,1	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	0,7	0,9	0,9	0,8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	<0,1	0,1	0,1	<0,1	2.0 mg/l
Conductividad	1111	893	916	693	392	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	13,7	12,1	13,5	13,7	11,0	(n.a.) °C
pH	8,2	8,0	8,2	8,4	8,2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0,3	0,3	<0,3	0,4	0,3	4 NTU
Cloruro	88	88	119	121	9	250 mg/l
Fluoruro	0,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	167,9	168,2	157,4	77,7	228,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	3	3	1	6	50 mg/l
Calcio	96	108	78	35	53	(n.a.) mg/l
Sulfato	256	296	240	71	30	500 mg/l
Sodio	47	49	68	72	5	200 mg/l
Indice Langelier	0,4	0,4	0,4	0,0	0,5	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	6	2	3	2	4	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	20	6	7	23	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	2	1	1	<1	7	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	16	5	7	10	2	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	44	14	17	36	13	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	1	1	<1	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	388	395	336	141	224	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	36	39	34	13	22	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	<0,08	0,14	0,09	0,15	<0,08	0.7 mg/l
Potasio	3	4	4	5	<2	(n.a.) mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



- P01:** Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zaráiche, Alquerías.
- P02:** Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).
- P03:** Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.
- P04:** Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.
- P05:** Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrín, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinás mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).