

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JULIO DE 2026


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	105	74	82	64	56	200 µgr/l
Boro	0,2	0,1	0,1	0,8	<0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	10	<10	200 µgr/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	806	879	926	833	406	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	29,7	26,7	27,7	29,2	28,7	(n.a.) °C
pH	8,0	7,4	7,8	8,3	8,1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0,7	<0,3	0,4	0,5	0,3	4 NTU
Cloruro	76	69	74	163	9	250 mg/l
Fluoruro	0,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	169,7	183,9	183,4	100,5	234,7	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	4	4	1	5	50 mg/l
Calcio	80	96	102	43	53	(n.a.) mg/l
Sulfato	173	259	255	89	30	500 mg/l
Sodio	51	43	44	92	5	200 mg/l
Indice Langelier	0,6	0,0	0,5	0,2	0,5	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	11	3	13	4	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	26	7	17	50	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	1	4	1	11	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	28	8	25	18	3	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	65	19	58	73	19	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	<1	<1	<1	2	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	328	405	404	174	216	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	32	40	36	16	20	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	0,24	0,16	0,17	0,20	<0,08	0.7 mg/l
Potasio	4	3	3	7	<1	(n.a.) mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



- P01:** Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zaráiche, Alquerías.
- P02:** Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).
- P03:** Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.
- P04:** Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.
- P05:** Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrin, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinás mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).