

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE AGOSTO DE 2026


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	59	50	52	30	58	200 µgr/l
Boro	0,5	0,3	0,2	0,8	0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	11	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,7	0,6	0,7	0,7	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	683	842	715	822	530	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	29,8	31,6	31,0	32,4	28,1	(n.a.) °C
pH	8,0	7,9	7,8	8,0	8,0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0,9	0,8	0,4	0,3	0,4	4 NTU
Cloruro	116	92	89	190	10	250 mg/l
Fluoruro	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	93,0	129,1	137,7	90,6	230,6	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	1	2	2	1	5	50 mg/l
Calcio	39	57	73	42	50	(n.a.) mg/l
Sulfato	92	141	154	81	32	500 mg/l
Sodio	59	46	52	107	5	200 mg/l
Indice Langelier	0,1	0,3	0,6	0,0	0,7	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	6	12	13	7	6	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	39	24	17	44	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	2	7	4	2	14	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	19	19	25	18	3	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	66	61	59	71	22	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	<1	1	<1	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	150	219	286	161	203	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	13	19	26	14	19	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	0,20	0,29	0,32	0,25	0,20	0.7 mg/l
Potasio	4	3	3	7	<1	(n.a.) mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



P01: Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zairaiche, Alquerías.

P02: Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).

P03: Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.

P04: Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.

P05: Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrin, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinaz mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).