AGUAS DE MURCIA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE **OCTUBRE DE 2026**

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación(*)
Aluminio	86	88	115	55	55	200 µgr/l
Boro	0,6	0,3	0,4	0,7	0,0	1.5 mg/l
Hierro	18	15	11	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,7	0,7	0,5	0,4	0,7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	595	710	670	848	396	2500 µS/cm a 20 ºC
Temperatura	23,9	23,1	26,5	26,3	22,3	(n.a.) ºC
pH	8,1	8,2	7,7	7,7	8,1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0,5	0,7	0,4	0,3	<0,3	4 NTU
Cloruro	117	78	95	161	11	250 mg/l
Fluoruro	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	93,6	165,4	125,8	91,9	241,7	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	1	2	1	1	6	50 mg/l
Calcio	39	67	51	36	55	(n.a.) mg/l
Sulfato	78	120	101	98	32	500 mg/l
Sodio	65	51	55	81	7	200 mg/l
Indice Langelier	0,2	0,5	0,4	0,2	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	5	9	12	5	5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	21	17	18	48	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	2	4	6	1	10	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	14	18	22	16	2	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	40	48	57	70	17	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	<1	<1	<1	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	154	276	205	149	236	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	14	26	19	15	24	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	0,18	0,19	0,14	0,32	<0,08	0.7 mg/l
Potasio	8	4	4	6	1	(n.a.) mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación


Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) https://sinac.sanidad.gob.es/

AGUAS DE MURCIA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE **OCTUBRE DE 2026**

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)



P01: Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zaraiche, Alquerias.

P02: Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).

P03: Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.

P04: Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martinez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolises, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.

P05: Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Fisico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colífagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroeteno, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrín, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinas mezcla de isómeros, Clorfenvinfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025